

Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (январь 2012 г.):

Центр питания	Трансформаторы	Номинальная мощность трансформаторов, МВА	Загрузка трансформатора, А	Загрузка трансформатора, %
ГПП-9, 110/10 кВ	Трансформатор №1	25	69	56
	Трансформатор №2	25	52	42,27