

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**22.12.2017**

**№ 721-р**

г. Вологда

**Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить на 2018 год для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям на территории Вологодской области для заявителей, в том числе подающих заявку в целях временного технологического присоединения, а также для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств:

1.1 стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций без учета затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства на территории Вологодской области на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов территориальных сетевых организаций Вологодской области связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.3 ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.4 формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 23 декабря 2016 года от № 727-р «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2017 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Начальник Департамента



А.Е. Стрижов

**Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций без учета затрат на строительство объектов  
электросетевого хозяйства на территории Вологодской области на 2018 год**

№ п/п	Обозначение	Наименование ставки	Единица измерения	Размер ставки	
				В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения	В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения
1	2	3	4	5	6
1.	C <sub>1</sub>	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта "б") в расчете на одно присоединение	Руб. за одно присоединение (без учета НДС)	10 309,62	10 309,62
1.1.	C <sub>1.1</sub>	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	Руб. за одно присоединение (без учета НДС)	2 203,76	2 203,76
1.2.	C <sub>1.2</sub>	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	Руб. за одно присоединение (без учета НДС)	8 105,86	8 105,86

**Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов территориальных сетевых организаций  
Вологодской области связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства на 2018 год**

Наименование ставки	Для территорий городских населенных пунктов		Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов	
	Напряжение до 1 кВ	Напряжение 6-10 кВ	Напряжение до 1 кВ	Напряжение 6-10 кВ
1	2	3	4	5
Стандартизированные тарифные ставки $C_2$ на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км, без учета НДС)	1 331 045	2 068 273	1 040 126	1 831 474
Стандартизированные тарифные ставки $C_3$ на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км, без учета НДС)	1 815 294	2 761 123	1 909 848	2 763 056
Стандартизированные тарифные ставки $C_5$ на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт, без учета НДС)	-	6 203	-	4 217
Стандартизированные тарифные ставки $C_5$ на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторных подстанций и более (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт, без учета НДС)	-	7 777	-	6 537

**Примечания:**

1. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
2. В случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены Департаментом ТЭК и ТР области в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.
3. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной настоящим приказом формулой с использованием стандартизированных тарифных ставок.
4. Стандартизированные тарифные ставки  $C_2$  и  $C_3$  применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.
5. Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки  $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_5$  равны 0.

**Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2018 год**

Обозначение	Наименование мероприятия	Размер ставки (руб./кВт, без учета НДС)			
		Для территорий городских населенных пунктов		Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов	
		Напряжение до 1 кВ	Напряжение 6-10 кВ	Напряжение до 1 кВ	Напряжение 6-10 кВ
1	2	3	4	5	6
$C_{max150}^{1.1}$	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно	47	30	148	76
$C_{max150}^{1.2}$	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий заявителю с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно	171	111	545	278
$C_{max150}^2$	Строительство воздушных линий (максимальная присоединяемая мощность до 150 кВт включительно)	0	0	0	0
$C_{max150}^3$	Строительство кабельных линий (максимальная присоединяемая мощность до 150 кВт включительно)	0	0	0	0
$C_{max670}^{1.1}$	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю с максимальной присоединяемой мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт включительно	8	7	11	7
$C_{max670}^{1.2}$	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий с максимальной присоединяемой мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт включительно	29	24	40	26
$C_{max670}^2$	Строительство воздушных линий (максимальная присоединяемая мощность свыше 150 кВт до 670 кВт включительно)	10 811	1 902	6 199	2 649
$C_{max670}^3$	Строительство кабельных линий (максимальная присоединяемая мощность свыше 150 кВт до 670 кВт включительно)	2 863	1 796	-	-
$C_{max8900}^{1.1}$	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю с максимальной присоединяемой мощностью свыше 670 кВт до 8900 кВт включительно	3	1	3	1
$C_{max8900}^{1.2}$	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий с максимальной присоединяемой мощностью свыше 670 кВт до 8900 кВт включительно	12	4	10	3
$C_{max8900}^2$	Строительство воздушных линий (максимальная присоединяемая мощность свыше 670 кВт до 8900 кВт включительно)	-	2 635	2 052	933
$C_{max8900}^3$	Строительство кабельных линий (максимальная присоединяемая мощность свыше 670 кВт до 8900 кВт включительно)	-	592	-	286

Примечания:

1. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), ( $C_{max5}^{max}$ ), установлены равными соответственно стандартизированным тарифным ставкам  $C_5$ .

### Формулы платы за технологическое присоединение

1. Если при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителя отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то размер платы за технологическое присоединение (Р) определяется следующим образом:

$$P = C_1 \text{ (руб.)}$$

где:

$C_1$  – стандартизированная тарифная ставка в соответствии с приложением 1;

2. Если при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителя к одному источнику энергоснабжения предусматриваются мероприятия «последней мили» согласно техническим условиям, то размер платы за технологическое присоединение ( $P_{\text{общ}}$ ) определяется следующим образом:

$$P_{\text{общ}} = P + P_{\text{ист}} \text{ (руб.)}$$

где:

$$P = C_1 \text{ (руб.)}$$

$$P_{\text{ист}} = (C_2 * L_2) + (C_3 * L_3) + (C_5 * N) \text{ (руб.)}$$

где:

N - объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение Заявителем (кВт);

$C_2$ ;  $C_3$ ;  $C_5$  - стандартизированные тарифные ставки в соответствии с приложением 2;

$L_2$  - протяженность воздушных линий электропередач, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

$L_3$  - протяженность кабельных линий электропередач, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).